

Id. Nr.	Name / Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Abwägung Ing. Büro Firesec	Firesec Übernahme ja / nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadtrat Übernahme ja / nein
1	Stadtrat Herr Herder	Eine Rankingliste der benötigten Wasserentnahmestellen ist notwendig.	Rankingliste ist erforderlich und sollte vom Ing. Büro Firesec erstellt werden. Übernahme: ja	Eine Prioritätenliste kann erstellt werden, hier sind Faktoren wie vorhandene LWV, Bebauung, vorhandene Grundstücke usw. zu berücksichtigen.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 1	
2		Das Ärztehaus "Wittener Straße" existiert in naher Zukunft nicht mehr und ist zu streichen.	Das Ärztehaus "Wittener Straße" existiert nicht mehr und ist daher zu streichen. Übernahme: ja	Objekt ist zu streichen.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0	
3	Stadtrat Herr Roi	Soll die OFw. Bitterfeld wegen geplanter Baumaßnahmen an der Goitzsche gestärkt werden?	Abhängig von der Grundsatzentscheidung zur Umsetzung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung, alles weitere wären Spekulationen Übernahme: ---	Hier entsteht noch dem aktuellen Wissen kein Schwerpunktobjekt, die OF Bitterfeld muss generell gestärkt werden, das Risiko erhöht sich nicht.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0	
4		Nutzung des Wechselladerfahrzeug des Landkreises durch die Freiwillige Feuerwehr BTF-WO. Nutzung möglich, aber nicht Eigentum der Stadt	Nutzung der Wechselladerfahrzeuge ist auf Anforderung möglich, eine ständige Nutzung durch eine mögliche Übernahme ist nicht möglich. Übernahme: nein	Keine Nutzung durch Stadt, weil diese Fahrzeuge Eigentum des Landkreises sind.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0	
5		Der bauliche Zustand der Geräteeinheiten ist schlechter als im vorliegenden 1. Entwurf dargestellt.	Durch das Ing. Firesec sollte der bauliche Zustand genauer dargestellt werden - siehe auch Protokolle der Feuerwehrunfallkasse und ROVB Übernahme: ja	Überarbeitung erfolgt.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	

lfd. Nr.	Name / Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Abwägung Ing. Büro Firosec	Firosec Übernahme ja / nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadttrat Übernahme ja / nein
6	Stadttrat Herr Schenk	Wird für die OFw. Reuden ein Stellplatz gebaut?	Entscheidung bzw. Beschlussfassung durch den Stadttrat. Übernahme: ja	Wird nicht empfohlen.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 1 2 4 2	Abstimmung Ja Nein Enth 2 4 2	
7	Stadttrat Herr Pasbrig	Soll die Feuerwache Wolfen Nord ausgebaut werden?	Nein. Übernahme: nein	Bei einer Zusammenlegung ja.		Abstimmung Ja Nein Enth 4 1 2 6 2 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 2 0	
8		Ein Neubau einer Feuerwache in Bitterfeld ist als Doppelstandort (z. Bsp. hinter Kaufland) für die OFw. Bitterfeld und Holzweißig zu bauen.	Der Standort für den Neubau einer gemeinsamen Feuerwache Bitterfeld / Holzweißig wurde von Herrn Schneider (Firosec) bereits als ungünstig eingestuft. Übernahme: nein	Ungünstiger Anfahrtsweg im Einsatz.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 1 8 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0	
9	OWL Zschepkau Herr Schunke	Der Brunnen am Gerätehaus der OFw. Zschepkau ist auf seinen baulichen Zustand und Ergiebigkeit zu prüfen.	Prüfung durch Verwaltung Übernahme: nein	Im Rahmen der Löschwasser- prüfung notwendig.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0 8 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0	
10	OBM Holzweißig Herr Präßler	Die Ortswehr Holzweißig und der Standort der Wehr werden benachteiligt im BS-Bedarfsplan dargestellt.	Im Zuge der Prüfung einer möglichen Standortoptimierung wurden Ortswehr mit damaliger Grundaussstattung als "Außenstelle" eingestuft. Übernahme: nein	Optimierung der Standorte	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 2 0 5 7 0 1	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 1	

lfd. Nr.	Name / Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Abwägung Ing. Büro Firosec	Firosec Übernahme ja / nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadtrat Übernahme ja / nein
11	OBM Holzweißig Herr Präßler (Neu)	Das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (mit Stf- Kabine) soll für die Absicherung der Löschwasser- versorgung im Ort, zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Bitterfeld sowie zur Löschwasserversorgung bei Bränden in der Goitzsche eingeplant werden.	Der Grundschutz in der Löschwasserbereitstellung ist im gesamten Ortsteil nicht vor- handen. Übernahme: ja	Zustimmung, ja, aber der Grund- schutz in der Löschwasserbe- reitstellung ist Aufgabe der Ge- meinde unabhängig von der Technik der Feuerwehr.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 1	
12	AG OFw. Herr Liesche	Die aktuelle Personalverfügbarkeit wurde im Entwurf nicht richtig bewertet und eingearbeitet.	Prüfung durch Ing. Büro Firosec. Übernahme: ja	Die vorgelegte Berechnung ist nicht umsetzbar und entspricht nicht den Vorgaben.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0	
13	OWL Greppin Herr Roesner	Die vorgeschlagenen Standorte sind als vier Ausrückbereiche umzubenennen.	Wird so übernommen. Übernahme: ja	Wird so übernommen.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0	
14		Die tatsächlichen Erreichbarkeiten der Standorte durch die Kameraden der jeweiligen Ortswehr fehlt /Anmarschzeit).	Prüfung durch Ing. Büro Firosec. Übernahme: nein	Ist nicht umsetzbar. Welche Kameraden sind bei welchem Einsatz verfügbar? Hier sind Mittelwerte (5 Minuten) anzusetzen.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 1	
15	SWL Herr Wagner	Der Beschaffungszeitraum von Fahrzeugen ist in einem Zeitfenster von 5 Jahren anzugeben, um Förderungen zu bekommen.	Der Beschaffungszeitraum von Fahrzeugen ist in einem Zeit- fenster von 5 Jahren, als Zusatz- spalte, anzufügen. Übernahme: ja	Kann angegeben werden, das Land fordert eine exakte Bewertung wegen der Fördermittelplanung.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	

lfd. Nr.	Name / Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Abwägung Ing. Büro Firowec	Firowec Übernahme ja / nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadttrat Übernahme ja / nein
16	OBM Bobbau Herr Ullmann	Der Gebietsänderungsvertrag garantiert den Bestand der Ortsfeuerwehr Bobbau.	Kann von der Stadtwehrleitung nicht beurteilt werden.	Gemäß Zuarbeit Stadt unter bestimmten Umständen ja; in LSA sind Zusammenschlüsse nur auf freiwilliger Basis möglich.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	
17	Stadttrat Herr Roi	Sind durch die abgeschlossenen Gebietsänderungsverträge Standortveränderungen in den Ortsteilen möglich?	Sind möglich, aber nur auf freiwilliger Basis.	Sind möglich, aber nur auf freiwilliger Basis.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 1 6 0 3 0 3	Abstimmung Ja Nein Enth 3 0 3	
18	OSR Holzw. 23.02.2016	Die Ortsfeuerwehr Holzweißig soll als selbständiger Standort erhalten bleiben.	Der Standort soll im Ausrückbe- reich Bitterfeld erhalten bleiben. Übernahme: ja	Als selbständiger Standort ist die Ausstattung nur mit einem TSF-W möglich, Tanklöschfahrzeug - Ausstattung nur bei einer Außenstelle. Zur Ortswehr Wolfen.	Ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	
19	OSR Thalheim 24.02.2016	In welchen Ausrückbereich wird die Ortswehr Reuden eingeordnet.	Zur Ortswehr Wolfen. Übernahme: ja	Zur Ortswehr Wolfen.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	
20	SWL 02.03.2016	Bei der Planung der Einsatztechnik sind die vorhandenen Einsatzpläne und die Ausrückordnung zur Bundesautobahn 9 einzubeziehen	In der Fahrzeugbeschaffung ist der errechnete Bedarf laut Einsatz- planung zu beachten. Übernahme: ja	Werden berücksichtigt.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	
21	OSR Greppin 01.03.2016	Der Ortschaftsrat lehnt jede Standortoptimierung ab. (Forderung).	Standorte sollten nicht geschlos- sen werden. Übernahme: nein	Widerspricht der Auftragserteilung der Stadt BTF-WO.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 5 1 0 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	
22	Forderungen	Der bereits bestehende Brand- schutzbedarfsplan, welcher 2011 durch die Wehren erarbeitet und 2013 verabschiedet wurde, ist mit	Prüfung durch Fir. Firowec.	Keine Äußerung dazu.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 3 0 3 5 0 1	Abstimmung Ja Nein Enth 5 0 1	

		neuen Erkenntnissen anzupassen und zu aktualisieren, ohne das Standorte geschlossen werden.							
Ifd. Nr.	Name / Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Abwägung Ing. Büro Firosec	Firosec Übernahme ja / nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadttrat Übernahme ja / nein	
23	Hinweis	Gebäude mit hoher Personenbe- wegung: Die Greppiner Sporthalle zählt dazu und wurde nicht be- rücksichtigt.	Wird in die Analyse eingearbeitet.	Wird in die Analyse eingearbeitet.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 5 0 0		
		Übernahme: ja							
24	Hinweis	Der Pferdehof in Greppin fehlt völlig in der Analyse.	Übernahme: ja	Wird in die Analyse eingearbeitet.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 5 0 0		

