

Ifd. Nr.	Name / Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Abwägung Ing. Büro Firosec	Firosec Übernahme ja / nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadtrat Übernahme ja / nein
1	Stadtrat Herr Herder	Eine Rankingliste der benötigten Wasserentnahmestellen ist notwendig.	Rankingliste ist erforderlich und sollte VOM HGS-Büro-Firosec erstellt werden.	Eine Prioritätenliste kann erstellt werden, hier sind Faktoren wie vorhandene LWV, Bebauung, vorhandene Grundstücke usw. zu berücksichtigen.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 1	
2		Das Ärztehaus "Wittener Straße" existiert in naher Zukunft nicht mehr und ist zu streichen.	Übernahme: ja	Das Ärztehaus "Wittener Straße" existiert nicht mehr und ist daher zu streichen.	Objekt ist zu streichen.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0
3	Stadtrat Herr Roi	Soll die OFw. Bitterfeld wegen geplanter Baumaßnahmen an der Goitzsche gestärkt werden?	Übernahme: ja	Abhängig von der Grundsatzentscheidung zur Umsetzung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung, alles weitere wären Spekulationen	Hier entsteht noch dem aktuellen Wissen kein Schwerpunktobjekt, die OF Bitterfeld muss generell gestärkt werden, das Risiko erhöht sich nicht.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0
4		Nutzung des Wechselladerfahrzeug des Landkreises durch die Freiwillige Feuerwehr BTF-WO. Nutzung möglich, aber nicht Eigentum der Stadt	Übernahme: nein	Nutzung der Wechselladerfahrzeuge ist auf Anforderung möglich, eine ständige Nutzung durch eine mögliche Übernahme ist nicht möglich.	Keine Nutzung durch Stadt, weil diese Fahrzeuge Eigentum des Landkreises sind.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0
5		Der bauliche Zustand der Gerätehäuser ist schlechter als im vorliegenden 1. Entwurf dargestellt.	Übernahme: ja	Durch das Ing. Firosec sollte der bauliche Zustand genauer dargestellt werden - siehe auch Protokolle der Feuerwehrunfallkasse und ROVB	Überarbeitung erfolgt.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0

Ifd. Nr.	Name / Nr. Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Abwägung Ing. Büro Firosec Übernahme ja/nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadtrat Übernahme ja / nein
6	Stadtrat Herr Schenk	Wird für die OFw. Reuden ein Stellplatz gebaut?	Entscheidung bzw. Beschlussfassung durch den Stadtrat.	Wird nicht empfohlen.	nein Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 1	Abstimmung Ja Nein Enth 2 4 2	
7	Stadtrat Herr Pastbrig	Soll die Feuerwache Wolfen Nord ausgebaut werden?	Übernahme: ja Nein.	Bei einer Zusammenlegung ja. Abstimmung Ja Nein Enth 4 1 2	Abstimmung Ja Nein Enth 6 2 0	
8		Ein Neubau einer Feuerwache in Bitterfeld ist als Doppelstandort (z. Bsp. hinter Kaufland) für die OFw. Bitterfeld und Holzweißig zu bauen.	Übernahme: nein Der Standort für den Neubau einer gemeinsamen Feuerwache Bitterfeld / Holzweißig wurde von Herrn Schneider (Firosec) bereits als ungünstig eingestuft.	Ungünstiger Anfahrtsweg im Einsatz.	nein Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 1	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0	
9	OWL Zschepkau Herr Schunke	Der Brunnen am Gerätehaus der OFw. Zschepkau ist auf seinen baulichen Zustand und Ergiebigkeit zu prüfen.	Übernahme: nein Prüfung durch Verwaltung	Im Rahmen der Löschwasser- prüfung notwendig.	nein Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0	
10	OBM Holzweißig Herr Prässler	Die Ortswehr Holzweißig und der Standort der Wehr werden benachteiligt im BS-Bedarfsplan dargestellt.	Übernahme: nein Optimierung der Standorte	Im Zuge der Prüfung einer möglichen Standortoptimierung wurden Ortswehr mit damaliger Grundausstattung als "Außenstelle" eingestuft.	nein Abstimmung Ja Nein Enth 2 0 5	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 1	

Ifd. Nr.	Name / Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Abwägung Ing. Büro Firosec	Firosec Übernahme ja / nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadtrat Übernahme ja / nein
11	OBM Holzweißig Herr Präßler (Neu)	Das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (mit Stf- Kabine) soll für die Ab- sicherung der Löschwasserver- sorgung im Ort, zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Bitterfeld sowie zur Löschwasserversorgung bei Bränden in der Goitzsche eingeplant werden.	Der Grundschatz in der Löschwasserbereitstellung ist im gesamten Ortsteil nicht vor- handen.	Zustimmung, ja, aber der Grund- schutz in der Löschwasserbe- reitstellung ist Aufgabe der Ge- meinde unabhängig von der Technik der Feuerwehr.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 1	
12	AG OFw. Herr Liesche	Die aktuelle Personalverfügbarkeit wurde im Entwurf nicht richtig bewertet und eingearbeitet.	Übernahme: ja	Prüfung durch Ing. Büro Firosec.	Die vorgelegte Berechnung ist nicht umsetzbar und entspricht nicht den Vorgaben.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0
13	OWL Greppin Herr Roesner	Die vorgeschlagenen Standorte sind als vier Ausrückebereiche umzubenennen.	Übernahme: ja	Wird so übernommen.	Wird so übernommen.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 8 0 0
14		Die tatsächlichen Erreichbarkeiten der Standorte durch die Kameraden der jeweiligen Ortswehr fehlt (Anmarschzeit).	Übernahme: ja	Prüfung durch Ing. Büro Firosec.	Ist nicht umsetzbar. Welche Kameraden sind bei welchem Einsatz verfügbar? Hier sind Mittelwerte (5 Minuten) anzusetzen.	nein.....	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 1
15	SWL Herr Wagner	Der Beschaffungszeitraum von Fahrzeugen ist in einem Zeitfenster von 5 Jahren anzugeben, um Förderungen zu bekommen.	Übernahme: nein	Der Beschaffungszeitraum von Fahrzeugen ist in einem Zeitfenster von 5 Jahren, als Zusatz- Spalte, anzufügen.	Kann angeben werden, das Land fordert eine exakte Bewertung wegen der Fördermittelplanung.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0
			Übernahme: ja					

Ifd. Nr.	Name / Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Firosec Übernahme ja / nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadtrat Übernahme ja / nein
16	OBM Bobbau Herr Ullmann	Der Gebietsänderungsvertrag garantiert den Bestand der Ortsfeuerwehr Bobbau.	Kann von der Stadtwehrleitung nicht beurteilt werden.	Gemäß Zuarbeit Stadt unter bestimmten Umständen ja; in LSA sind Zusammenschlüsse nur auf freiwilliger Basis möglich.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0
17	Stadtrat Herr Roi	Sind durch die abgeschlossenen Gebietsänderungsverträge Standortveränderungen in den Ortsteilen möglich?	Sind möglich, aber nur auf freiwilliger Basis.	Sind möglich, aber nur auf freiwilliger Basis.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 1 6 0	Abstimmung Ja Nein Enth 3 0 3
18	OSR Holzw. 23.02.2016	Die Ortsfeuerwehr Holzweißig soll als selbständiger Standort erhalten bleiben.	Der Standort soll im Ausrückebereich Bitterfeld erhalten bleiben. Übernahme: ja	Als selbständiger Standort ist die Ausstattung nur mit einem TSF-VW möglich, Tanklöschfahrzeug - Aus- stattung nur bei einer Außenstelle.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 7 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0
19	OSR Thalheim 24.02.2016	In welchen Ausrückebereich wird die Ortswehr Reuden eingeordnet.	Zur Ortswehr Wolfen. Übernahme: ja	Zur Ortswehr Wolfen.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0
20	SWL 02.03.2016	Bei der Planung der Einsatztechnik sind die vorhandenen Einsatzpläne und die Ausrückeordnung zur Bundesautobahn 9 einzu- beziehen	In der Fahrzeugbeschaffung ist der errechnete Bedarf laut Einsatzplanung zu beachten.	Werden berücksichtigt.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0
21	OSR Greppin 01.03.2016	Der Ortschaftsrat lehnt jede Standortoptimierung ab. Übernahme: nein	Standorte sollten nicht geschlossen werden.	Widerspricht der Auftragserteilung der Stadt BTF-WO.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 5 1 0	Abstimmung Ja Nein Enth 3 0 3
22	Forderungen	Der bereits bestehende Brand- schutzbedarfsplan, welcher 2011 durch die Wehren erarbeitet und 2013 verabschiedet wurde, ist mit	Prüfung durch Fir. Firosec.	Keine Äußerung dazu.	nein	Abstimmung Ja Nein Enth 5 0 1	Abstimmung Ja Nein Enth 3 0 1

		neuen Erkenntnissen anzupassen und zu aktualisieren, ohne das Standorte geschlossen werden.			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Ifd. Nr.	Name / Gremium	Hinweise, Anregung, Korrekturen	Abwägung der Stadtwehrleitung Übernahme ja/nein	Abwägung Ing. Büro Firosec	Firosec Übernahme ja / nein	ROVB Übernahme ja / nein	HA Übernahme ja / nein	Stadtrat Übernahme ja / nein
23	Hinweis	Gebäude mit hoher Personenbewegung: Die Greppiner Sporthalle zählt dazu und wurde nicht berücksichtigt.	Wird in die Analyse eingearbeitet.	Wird in die Analyse eingearbeitet.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 5 0 0	
24	Hinweis	Der Pferdehof in Greppin fehlt völlig in der Analyse.	Übernahme: ja	Wird in die Analyse eingearbeitet.	ja	Abstimmung Ja Nein Enth 6 0 0	Abstimmung Ja Nein Enth 5 0 0	

