

6/5

6/4

6/3

Sickerschlitz: 32x2 m  
Bodenaushub (Ton, Schluff bis 1.85 m unter vorh. GOK=> Bezugshöhe Bohrstelle 3: 76.50 => bis 15 cm in anstehenden Mittelsand)  
Auffüllung bis UK Oberboden mit verdichtungsfähigem Material kf>1x10^4m/s  
Auffüllung vollflächig mit Filtrvlies umgeben!  
über den Sickerschlitz 0,30 m Oberboden anordnen!  
Rasenansaat mit RSM 7.1.2

# ANBAU LAGER UND VERKAUFSRAUM

10,00

Rohr- Böschung-  
und Sohlbereich mit  
Natursteinpflaster in  
10 cm C12/15 verlegt  
befestigen!  
Im weiteren Sohlbereich  
Wasserbausteine anordnen!

Upo DN400  
R1  
De.77.18  
So.76.56  
T: 0.77

10.5-PE80 180x16,4 PN10-0.57%  
in Beton verlegen!

5.3-PE80 180x16,4 PN10-0.57%  
in Beton verlegen!

15.40-UR DN 150-1.43%  
So.76.59

Rückbau von  
22 Einstellplätzen

25,98

Fahrradbügel

FASSADE GEBÄUDE

EINGANGSBEREICH

Gemarkung Bitterfeld  
Flur: 24  
Flurst: 1/1 und 1/2

vorh. Betonsteinpflasterweg zurückbauen!  
vorh. Betonsteinpflaster auf 0,50 m Breite höhenmäßig anpassen!  
Tiefbord an neuer Gehwegkante anordnen!

vorh. Beleuchtungsanlage zurückbauen!

vorh. Beleuchtungsanlage zurückbauen!