

Folgende Zuarbeit aus dem SB Brand-/Bevölkerungsschutz zum Schalter mit Steckdose für den Außenbereich am Feuerwehrgelände/Mehrzweckgelände, „die nicht für den Außenbereich gestattet sind“

Rücksprache mit Bitterfelder Pumpentechnik Herrn Witzsche am 26.01.2022: Zur Sanierung des Löschbrunnens wurde ein Schaltschrank installiert, wo sich im Inneren ein Kasten mit Sicherungen befindet, der für den Außenbereich auch geeignet ist. Als Anlage eine Fotoaufnahme.